



KREISVERWALTUNG BAD KREUZNACH

SALINENSTRASSE 47
55543 BAD KREUZNACH
TELEFON: 0671/803-0

NT0510/2002

27. SEP. 2006

16. Mai 2002

Kreisverwaltung • Postfach • 55508 Bad Kreuznach



21.10.09

Datum: 15.05.02

Nachtrags-Baugenehmigung

Aktenzeichen:	NT0510/2002
Vorhaben:	Errichtung einer Windenergieanlage (WEA I) Nachtrag zu BQ1017/2000
Ort:	, 55592 Jeckenbach
Gemarkung:	Jeckenbach, Flur/Flurstück(e): 1 * 18

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Ihren Antrag wird Ihnen nach § 70 der Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365) in der jeweils gültigen Fassung, unbeschadet der privaten Rechte Dritter, die Genehmigung für das obengenannte Bauvorhaben erteilt.

Das Bauvorhaben ist entsprechend den mit Genehmigungsvermerk versehenen Bauunterlagen unter Einhaltung der nachfolgenden Auflagen und Bedingungen durchzuführen.

Dabei ist das beigefügte Merkblatt „Allgemeine Bestandteile der Baugenehmigung“ zu beachten.

Auflagen Baugenehmigung

1n) Diese Baugenehmigung beinhaltet die Änderung des Anlagentypes und -herstellers vom Typ Enercon E58/10.8 auf den Typ Vestas V52-850 kW-103 dB.

2n) Die Auflagen und Bedingungen der Baugenehmigung Az.: BQ_1017/2000 vom 24.04.2002 bleiben Bestandteil dieser Genehmigung und sind weiterhin zu beachten. Die "Auflagen Baugenehmigung" der Baugenehmigung Az.: BQ_1017/2000 vom 24.04.2002 Nr. 3, Nr. 5 und Nr. 6 entfallen, da nicht mehr zutreffend.

3n) Diesem Bescheid liegt der Anlagentyp Vestas V52-850 kW-103 dB mit einer Nennleistung von 850 kW zu Grunde. Die Nabenhöhe beträgt 74,00 m, der Rotordurchmesser beträgt 52,00 m (Rotorradius 26,00 m), die Gesamthöhe der Windenergieanlage beträgt 99,71 m. Die


Besuchszeiten:

Montag-Freitag: 8.30-12.00 Uhr, nachm. Nach Vereinbarung
Parkmöglichkeiten: Tiefgarage und Parkhaus Badeallee

Bankverbindungen:

Sparkasse Rhein-Nahe • BLZ 560 501 80 • Konto-Nr.26
Postbank Köln • BLZ 370 100 50 • Konto-Nr. 2271-507

Busverbindungen: Linie 1, 10, 20, 6470 (ab Bahnhof Richtung Bad Münster a.St.-Ebg.) Haltestelle Badeallee/Kreisverwaltung



6n) Die schalltechnische Untersuchung des Ingenieurbüros Paul Pies aus 55154 Boppard-Buchholz, vom 30.03.2001 und der zugehörige Nachtrag vom 25.01.2002 werden Bestandteil dieser Baugenehmigung.

