

Aut. W. Prüm



EIFELKREIS
BITBURG-PRÜM

DIE KREISVERWALTUNG

Kreisverwaltung d. Eifelkreises Bitburg-Prüm · Postf. 13 65 · D-54623 Bitburg

Trierer Straße 1 · 54634 Bitburg/Eifel
Telefon: 06561 15-0
Telefax: 06561 15-1000
E-Mail: info@bitburg-pruem.de
www.bitburg-pruem.de

Aktenzeichen
06U150225-10

Auskunft erteilt / E-Mail

Durchwahl

Zimmer

Bitburg, 12. März 2020

**Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes;
Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage Enercon E-82 E2, Nabenhöhe 138,38 m, Rotor-
durchmesser 82 m, Nennleistung 2,3 MW**

**Immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsbescheid vom 27.09.2016, Az.: 06U150225-10
Immissionsschutzrechtlicher Änderungsbescheid vom 11.04.2017, Az.: 06U150225-10**

Gemarkung, Flur, Flurstück:

**Lichtenborn - 0005 - 85/50, Lichtenborn - 0005 - 86/50, Lichtenborn - 0005 - 87/50,
Lichtenborn - 0005 - 88/51**

**Ihr Antrag vom 23.11.2019 auf Änderung/Teilaufhebung der Nebenbestimmung unter der Nr. 2.15
des Genehmigungsbescheides vom 27.09.2016, Az.: 06U150225-10**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Nebenbestimmung Nr. 2.15 unseres Bescheides vom 27.09.2016, Az.: 06U150225-10, wird wie folgt neu gefasst:

Immissionsschutzrechtliche Abnahmen und Prüfungen

2.15 Durch eine geeignete Messstelle ist unverzüglich nach Inbetriebnahme der Windkraftanlage anhand einer schalltechnischen Abnahmemessung entsprechend der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm 98) folgendes nachzuweisen:

Einhaltung des Immissionsanteils (Zusatzbelastung) am maßgeblichen Immissionsort:

IP AA, Lichtenborn, Kopscheider Straße 3 nachts: 34,5 dB(A),

Als Messstelle kommt nur eine nach §§ 29b BImSchG bekannt gegebene Stelle in Frage, die zum einen über die erforderliche Erfahrung im Bereich der Windkraft verfügt und zum anderen nicht an der Erstellung der Schallimmissionsprognose mitgearbeitet hat.

Spätestens zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der v. g. Windkraftanlage ist der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Trier, Deworastraße 6, 54290 Trier, eine Kopie der Auftragsbestätigung des Messinstituts zu übersenden.

Das mit der Messung beauftragte Messinstitut ist aufzufordern, die Messung bei Vorliegen geeigneter meteorologischer Gegebenheiten unverzüglich durchzuführen und den Messbericht gleichzeitig mit der Versendung an den Auftraggeber der v. g. Stelle vorzulegen.

Bankverbindungen:
Kreissparkasse Bitburg-Prüm
Volksbank Eifel eG
Postbank Köln

BIC: MALADE51BIT · IBAN DE08 58650030 0000 000141
BIC: GENODED1BIT · IBAN DE64 58660101 0002 010000
BIC: PBNKDEFF370 · IBAN: DE17 37010050 0023 451503

Sprechzeiten:
montags - mittwochs:
donnerstags:
freitags:

08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
08:00 - 12:00 Uhr