



Peter-Altmeier-Platz 1
56410 Montabaur

Telefon: 02602 124-0
Telefax: 02602 124-238

www.westerwaldkreis.de
kreisverwaltung@westerwaldkreis.de

Servicezeiten (durchgehend):
Montags bis donnerstags
von 7.30 bis 16.30 Uhr,
freitags von 7.30 bis 13.00 Uhr.
Weitere Termine nach Vereinbarung.

Änderungsgenehmigung

- Vorbehaltlich etwaiger privater Rechte Dritter -

wird der Firma



1. die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Windenergieanlage des Typs Enercon E 92, Nabenhöhe 138,40 m mit einer Nennleistung von je 2.350 kW in der Gemarkung Schenkelberg, Flur 17, Flurstück 3/4 an dem Punkt UTM 32 413 568,373 – 5 606316,596 erteilt.
2. Die mit Nr. 1 des Tenors der Genehmigungsurkunde vom 28. November 2013 erteilte Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Windenergieanlage des selben Typs in der Gemarkung Schenkelberg, Flur 17, Flurstück 3/4 an dem Punkt an UTM 32 413 498,377 - 5 606 324,431 wird aufgehoben.
3. Die Nebenbestimmung Nr. A 5 der Genehmigungsurkunde vom 28. November 2013 wird aufgehoben.
4. Auf Grundlage des § 69 LBauO wird eine Abweichung von den Vorschriften des § 8 LBauO hinsichtlich der einzuhaltenden Abstandsfläche zum Nachbargrundstück in der Gemarkung Schenkelberg, Flur 17, Flurstücke 4 und 5 zugelassen.

- Lagepläne der Windenergieanlagen vom 13. Juni 2014, Maßstab 1 : 1.000
- Gutachten zur Standorteignung von Windenergieanlagen am Standort Schenkelberg im Windpark Hartenfelser Kopf, Referenz-Nr. F2E-2014-TGM-022, Rev. 1 der Fluid & Energy Engineering GmbH & Co. KG vom 12. Juni 2014
- Ingenieurgeologisches Gutachten, Bericht iga 213019-wea5 cs - fh der BBU Beratungsbüro für Boden und Umwelt C. Schubert GmbH vom 7. April 2014
- Fachgutachtliche Stellungnahme zur Verschiebung des Standorts der WEA 5 vom Büro für Ökologie & Landschaftsplanung Hartmut Fehr vom 16. Juni 2014

Diese Änderungsgenehmigung genehmigt die beantragten Änderungen hinsichtlich des Standorts der Windenergieanlage Nr. 5 sowie der Betriebsweisen der mit Genehmigungsurkunde vom 28. November 2014, Az.: 7/70-144-10-7.121/7.129 zugelassenen Windenergieanlagen 1 – 5. Die Genehmigungsurkunde vom 28. November 2013 bleibt im Übrigen unberührt und ist insoweit weiterhin rechtliche Grundlage des Vorhabens.

II.

Die Genehmigung ergeht zur Sicherstellung der Genehmigungsvoraussetzungen unter nachfolgend aufgeführten Nebenbestimmungen:

1. Der Schalleistungspegel von 105,4 dB(A) der beantragten Windenergieanlagen Typ Enercon E92 darf nicht überschritten werden (Tag und Nacht). Zuzüglich eines Zuschlags für den oberen Vertrauensbereich für die zulässigen Toleranzen für die Serienstreuung und die Unsicherheit der Vermessung.

2. Für die nachstehend genannten Immissionsorte gelten folgende Schallimmissionsrichtwerte zur Nachtzeit (zwischen 22:00 und 06:00 Uhr):

IP	1	Steinebach	Wiedstraße 18	40	dB(A)
IP	2	Steinebach	Hof Salzburg (Außenbereich)	45	dB(A)
IP	3	Schenkelberg	Hohenborn 2 (Außenbereich)	45	dB(A)
IP	4	Schenkelberg	Heidestraße 28	40	dB(A)
IP	6	Herschbach	Im Vogelsang 54	40	dB(A)
IP	7	Mündersbach	Forststr. 17	40	dB(A)
IP	8	Mündersbach	Grosser Garten	40	dB(A)
IP	9	Mündersbach	Tagespflegeheim (ehem. Blindenheim)	45	dB(A)

Mess- und Beurteilungsgrundlage ist die Sechste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm 98).

III:

Hinweis zum Immissionsschutz:

Für die beantragten Windenergieanlagen hat die SOLvent GmbH für die nachstehend genannten Immissionsorte, die nachstehend genannten Immissionsanteile an Geräuschen auf der Grundlage des Schalleistungspegels von 105,4 dB(A) und einer Qualität der Prognose von 2,5 dB(A) für die Nachtzeit (zwischen 22:00 und 06:00 Uhr) ermittelt und in der schalltechnischen Immissionsprognose dokumentiert (Zusatzbelastung):

IP	1	Steinebach	Wiedstraße 18	34,5	dB(A)
IP	2	Steinebach	Hof Salzburg (Außenbereich)	41,2	dB(A)
IP	3	Schenkelberg	Hohenborn 2 (Außenbereich)	36,0	dB(A)
IP	4	Schenkelberg	Heidestraße 28	31,8	dB(A)
IP	6	Herschbach	Im Vogelsang 54	29,9	dB(A)
IP	7	Mündersbach	Forststr. 17	30,5	dB(A)
IP	8	Mündersbach	Grosser Garten	29,4	dB(A)
IP	9	Mündersbach	Tagespflegeheim (ehem. Blindenheim)	29,8	dB(A)