




1.

Kreisverwaltung des Westerwaldkreises · 56409 Montabaur



Telefon (Fax)

E-Mail

Rückfragen an

Abt./Az.

Datum


7/70-144-10-  
8.13/8.141

16.05.2011

## Genehmigungsurkunde

**- Vorbehaltlich etwaiger privater Rechte Dritter -**

werden der Firma



1. die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb zweier Windenergieanlage des Typs Enercon E 53, Nabenhöhe 73,25 m mit einer Nennleistung von je 800 kW in der Gemarkung Arnshöfen, Flur 21, Flurstück 3 und Gemarkung Ettinghausen, Flur 32, Flurstücke 20 und 22
2. die Sondernutzungserlaubnis nach § 8 Landesstraßengesetz RLP (LStrG) sowie die Ausnahme vom Anbauverbot des § 9 Abs. 1 Nr. 2 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) zur Erschließung der vorgenannten Windenergieanlagen an der freien Strecke der B 8 bei Station 1,152 zwischen den Netzknoten 5413 065 und 5413 067 eine vorhandene Zufahrt zu nutzen, erteilt.

## Nebenbestimmungen hinsichtlich Lärm, Schattenwurf und Arbeitsschutz:

### 1. Lärm:

1.1 Der Schalleistungspegel der zwei Windkraftanlagen Enercon E-53 von 102,5 dB(A) darf bei 95 %iger Nennleistung nicht überschritten werden.

1.2 Für die nachstehend genannten maßgeblichen Immissionsorte darf der von den beantragten Windkraftanlagen erzeugte Immissionsanteil an Geräuschen die nachfolgenden Werte zur Nachtzeit zwischen 22:00 und 06:00 Uhr nicht überschreiten:

IP Arnshöfen, Etzelbachstr. 2a (Etzelbach II)	36,8 dB(A)
IP Kuhnshöfen, Am Weiher 4 (Kuhnshöfen II, unbebaut)	35,4 dB(A)
IP Ettinghausen Auf der Heide 1	41,9 dB(A)
IP Hahn am See, Waldstraße 27 (Hahn I)	32,3 dB(A)

Mess- und Beurteilungsgrundlage ist die Sechste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm 98).

1.3 Für die nachstehend genannten maßgeblichen Immissionsorte darf unter Berücksichtigung der Gesamtbelastung folgender Immissionsrichtwert für Geräusche zur Nachtzeit zwischen 22:00 und 06:00 Uhr grundsätzlich nicht überschritten werden:

IP Arnshöfen, Etzelbachstr. 2a (Etzelbach II)	45 dB(A)
IP Kuhnshöfen, Am Weiher 4 (Kuhnshöfen II, unbebaut)	45 dB(A)
IP Ettinghausen Auf der Heide 1	50 dB(A)
IP Hahn am See, Waldstraße 27 (Hahn I)	40 dB(A)

Mess- und Beurteilungsgrundlage ist die Sechste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm 98). Die v. g. Windkraftanlagen dürfen keine Ton- und Impulshaltigkeit aufweisen.